

## 病院別実施計画

### 10 八王子小児病院

#### 【内訳】

- ( 1 ) 年次別省エネルギー対策一覧
- ( 2 ) 地球温暖化対策計画書

年次別省エネルギー対策一覧

区 分			実施時期	削減目標値		年次別削減目標値					
						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
高効率機器への更新	蛍光灯インバータ安定器への更新	蛍光灯の安定器を高効率のインバータ式に更新	18年度	省エネルギー	エネルギー削減量(GJ)			323	323	323	
					省エネルギー率(対16年度)(%)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	
				光熱水費	節減額(千円)			337	337	337	
			節減率(対16年度)(%)	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4			
		温室効果ガス	削減量(t-CO2)			13	13	13			
			削減率(対16年度)(%)	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8			
高効率機器への更新	節水シャワーヘッドの導入	節水型のシャワーヘッドに交換し、使用水量を低減	18年度	省エネルギー	エネルギー削減量(GJ)						
					省エネルギー率(対16年度)(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				光熱水費	節減額(千円)			332	332	332	
			節減率(対16年度)(%)	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4			
		温室効果ガス	削減量(t-CO2)			0	0	0			
			削減率(対16年度)(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
合 計			対16年度実績	省エネルギー	16年度エネルギー消費量(GJ)	33,496	33,496	33,496	33,496	33,496	
					エネルギー削減量(GJ)	0	0	323	323	323	
					省エネルギー率(対16年度)(%)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	
				光熱水費	16年度決算額(千円)	78,127	78,127	78,127	78,127	78,127	
					節減額(千円)	0	0	669	669	669	
					節減率(対16年度)(%)	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	
				温室効果ガス	16年度排出量(t-CO2)	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	
					削減量(t-CO2)	0	0	13	13	13	
					削減率(対16年度)(%)	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	
				対14~16年度実績 【参考】	省エネルギー	14~16年度平均エネルギー消費量(GJ)	33,397	33,397	33,397	33,397	33,397
					エネルギー削減量(GJ)	0	0	323	323	323	
					省エネルギー率(対14~16年度平均)(%)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	
光熱水費	14~16年度決算額平均(千円)	80,262	80,262		80,262	80,262	80,262				
	節減額(千円)	0	0		669	669	669				
	節減率(対14~16年度平均)(%)	0.0	0.0		0.8	0.8	0.8				
	温室効果ガス	14~16年度排出量平均(t-CO2)	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533				
		削減量(t-CO2)	0	0	13	13	13				
		削減率(対14~16年度平均)(%)	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8				

- 注 1 省エネルギー率は、(当該年度の削減量)÷(16年度(又は14~16年度平均)の消費量)で算定。  
 2 光熱水費節減率は、(当該年度の節減額)÷(16年度(又は14~16年度平均)の決算額)で算定。  
 3 温室効果ガス削減率は、(当該年度の削減量)÷(16年度(又は14~16年度平均)の排出量)で算定。